



Kluczbork. 18.08.2023 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
**„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Słowackiego w Kluczborku – Osiedle Słoneczne Błonia”**

Zapytanie oferenta:

1. Czy zastosowane rozwiązania techniczne przy wjeździe do garażu (przekrój IV-IV na rys. nr PW-D-02.1) zapewniają szczelność, biorąc pod uwagę wysoki poziom wód gruntowych?

Połączenie pokazane na wskazanym przekroju jest połączeniem standardowym kostki z murem. Budynek dodatkowo jest zabezpieczony przed wodami gruntowymi drenażem opaskowym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.