



Kluczbork. 02.06.2023 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
**„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”
przy ul. Słowackiego w Kluczborku – Osiedle Słoneczne Błonia”**

Zapytanie oferenta:

W opisie technicznym pojawia się następująca informacja dot. drzwi do lokali mieszkalnych "Drzwi rozwierane pełne, antywłamaniowe z blachy stalowej z zamkiem patentowym. Ościeżnice stalowe. Skrzydła i futryny oklejane fornirem naturalnym, lakierowane na półmat. Zawiasy i okucia wg standardu producenta. Klamki z blokadą wewnętrzną i rozety wg standardu producenta. Drzwi antywłamaniowe w klasie C." Niestety, drzwi nie mogą być jednocześnie stalowe i fornirowane. W związku z powyższym, prosimy o informację, czy wykonawca w swojej ofercie ma uwzględnić drzwi stalowe i okleinowane, czy drzwi z MDF RC3 i fornirowane.

Odpowiedź: **W ofercie należy ująć drzwi stalowe okleinowane o parametrach jak w opisie projektu. Jednocześnie prosimy nie ujmować w ofercie drzwi wewnętrznych w mieszkaniach (DW3 i DW4).**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.